

Số: 2829 /GP-BTNMT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC**BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Tổng Công ty đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH MTV (BECAMEX IDC CORP) cho Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 và Hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Tổng Công ty đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH MTV (BECAMEX IDC CORP) (địa chỉ tại số 230 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) được xả nước thải từ Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 vào nguồn nước với các nội dung, như sau:

1. Nguồn tiếp nhận nước thải: suối Tre, sau đó chảy ra sông Thị Tính tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105° , mũi chiếu 3°):

X = 1231916 Y = 0675142

2. Vị trí xả nước thải: phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

3. Phương thức xả nước thải: nước thải sau xử lý xả ra mương quan trắc nước thải, sau đó được dẫn xả ra suối Tre, cuối cùng chảy ra sông Thị Tính theo phương thức tự chảy, xả mặt, ven bờ.

4. Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày đêm. ✓



5. Lưu lượng nước thải lớn nhất: 7.500 m³/ngày đêm.

6. Chất lượng nước thải:

Giới hạn giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải không vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, hệ số $K_q = 0,9$ và $K_f = 0,9$ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế QCVN 28:2010/BTNMT, cột A, hệ số $K=1$. Riêng đối với thông số BOD_5 không vượt quá 23mg/l, COD không vượt quá 58mg/l, Chất rắn lơ lửng không vượt quá 38mg/l, Sắt không vượt quá 0,75mg/l, Amoni không vượt quá 3,75mg/l. Cụ thể như sau (Bảng 1):

Bảng 1: Thông số ô nhiễm và giới hạn tối đa của thông số ô nhiễm

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị giới hạn tối đa
1	Nhiệt độ	°C	40
2	Màu	Pt/Co	50
3	pH	-	6 đến 9
4	BOD_5 (20°C)	mg/l	23
5	COD	mg/l	58
6	Chất rắn lơ lửng	mg/l	38
7	Asen	mg/l	0,04
8	Thuỷ ngân	mg/l	0,004
9	Chì	mg/l	0,08
10	Cadimi	mg/l	0,04
11	Crom (VI)	mg/l	0,04
12	Crom (III)	mg/l	0,16
13	Đồng	mg/l	1,62
14	Kẽm	mg/l	2,43
15	Niken	mg/l	0,16
16	Mangan	mg/l	0,40
17	Sắt	mg/l	0,75
18	Tổng xianua	mg/l	0,06
19	Tổng phenol	mg/l	0,08
20	Tổng dầu mỡ khoáng	mg/l	4,05
21	Sunfua	mg/l	0,16
22	Florua	mg/l	4,05

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị giới hạn tối đa
23	Amoni (tính theo N)	mg/l	3,75
24	Tổng nitơ	mg/l	16,2
25	Tổng phốt pho (tính theo P)	mg/l	3,24
26	Clorua	mg/l	405
27	Clo dư	mg/l	0,81
28	Tổng PCB	mg/l	0,002
29	Dầu mỡ động thực vật	mg/l	10
30	Coliform	vi khuẩn/100ml	3.000
31	Salmonella	vi khuẩn/100ml	Không phát hiện
32	Shigella	vi khuẩn/100ml	Không phát hiện
33	Vibrio cholerae	vi khuẩn/100ml	Không phát hiện

7. Thời hạn của giấy phép: mười (10) năm.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Tổng Công ty đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH MTV (BECAMEX IDC CORP):

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này; trong quá trình hoạt động, nếu thay đổi nội dung quy định tại Điều 1 phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản.

2. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13.

3. Thực hiện quan trắc nước thải, như sau:

3.1. Quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý tại vị trí đầu ra Trạm xử lý nước thải tập trung (tại mương quan trắc nước thải) với 05 thông số: pH, nhiệt độ, COD, TSS và lưu lượng nước thải.

3.2. Quan trắc định kỳ nước thải theo tần suất một (01) tháng/lần tại vị trí đầu vào Trạm xử lý nước thải tập trung (tại bể tập trung) và đầu ra Trạm xử lý nước thải tập trung (tại mương quan trắc nước thải) với các thông số quy định tại Bảng 1 Khoản 6 Điều 1 của Giấy phép này và lưu lượng nước thải.

4. Thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, bảo đảm các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy định tại Khoản 6 Điều 1 của Giấy phép này trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận; thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong Hồ sơ đề nghị cấp phép.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu quy định tại Khoản 6 Điều 1 của Giấy phép này và phải ngừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.

5. Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành hồ phòng ngừa, ứng phó sự cố với dung tích tối thiểu 12.000m³ trước ngày 01/01/2020.

6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước và môi trường ở Trung ương và địa phương; kết nối kết quả quan trắc tự động về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương; chuẩn bị nhân lực, trang bị các phương tiện, thiết bị cần thiết để sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước, đồng thời báo cáo kịp thời về cơ quan cấp phép và cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố, bất thường đối với hệ thống xử lý nước thải.

7. Hàng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý tài nguyên nước) và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xả nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 của Giấy phép này.

Điều 3. Tổng Công ty đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH MTV (BECAMEX IDC CORP) được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu Tổng Công ty đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH MTV (BECAMEX IDC CORP) còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung như Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định./.

Noi nhận:

- Tổng Công ty đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH MTV (BECAMEX IDC CORP) (02);
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- UBND tỉnh Bình Dương;
- Sở TN&MT Bình Dương;
- Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng Cục Môi trường;
- Lưu: VT, VPMC, HSCP (TNN-NT-004.17) (02), TNN (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THÚ TRƯỞNG



Võ Tuấn Nhân